

REMOCIÓN DE ACIDO SULFHIDRICO KATALOX LIGHT y OXYDES



PARÁMETROS	KATALOX LIGHT
TANQUES	16"X65"
MEDIA	4 pies ³
TIEMPO DE CONTACTO	2 min
FLUJO	15 GPM
CANTIDAD DE OXIDANTE	5 g/m ³ de Oxydes.

RESULTADOS OBTENIDOS

	ENTRADA	SALIDA
Ácido sulfhídrico	5 ppm	0 ppm

